



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
телефон доверия (3522) 23-99-99
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ул. Куйбышева, 191, г. Курган, 640006 телефон/факс: 8(3522) 476-321 телефон доверия (3522) 23-99-99
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДУ КУРГАНУ
640014 г.Курган, пр.М.Голикова, 27В, телефон/факс: (3522) 42-05-82

Предписание № 240/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному учреждению для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Курганский детский дом»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Кургана по пожарному надзору от «27» ноября 2017 года, № 199, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «07» декабря 2017 года по «29» декабря 2017 года проведена плановая проверка майором внутренней службы Сычевым Александром Владимировичем - начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области, майором внутренней службы Малыхиним Денисом Александровичем - начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области, в отношении объекта защиты, принадлежащего ГБУ «Курганский детский дом», расположенного по адресу: г. Курган, пр. Конституции, 44, совместно с директором ГКУ «Курганский детский дом», Скородумовым В.П. и заместителем директора по АХЧ Зыряновой М.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п (Предписания)	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В коридоре на первом этаже здания, ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1,2 м. (с учетом одностороннего расположения дверей и открывания их в коридор составляет 0,7м.)	ст.1, ч.1 ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.26* Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.12.2018	

2.	<p>На первом этаже здания (в восточной части), высота эвакуационного выхода менее 1,9 м. (фактически 1,8м.)</p>	<p>ст.1, ч.1 ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 4.3.4 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.16 Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p>	03.12.2018	
3.	<p>Ширина маршей лестницы, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке, в восточной части здания, менее 1,35 м. (фактически ширина марша лестницы составляет 1,10 м.)</p>	<p>ст.1, ч.1 ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.1 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.29 Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p>	03.12.2018	
4.	<p>Ширина маршей лестницы, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке, в западной части здания, менее 1,35 м. (фактически ширина марша лестницы составляет 1,10 м.)</p>	<p>ст.1, ч.1 ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.1 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.29 Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p>	03.12.2018	
5.	<p>Лестница 3-го типа установленная в восточной части здания располагаются на расстоянии менее 1 м от оконного проема</p>	<p>ст.1, ч.1 ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.2 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.30*</p>	03.12.2018	

		Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
6.	Лестница 3-го типа установленная в центральной части здания располагается на расстоянии менее 1 м от оконного проема	ст.1, ч.1 ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.2 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.30* Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.12.2018	
7.	Лестница 3-го типа установленная в западной части здания располагается на расстоянии менее 1 м от оконного проема	ст.1, ч.1 ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.2 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.30* Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.12.2018	
8.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны	ч.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.12.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городу Кургану
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Курганской области
майор внутренней службы Сычевой А.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



Начальник отделения надзорной деятельности
и профилактической работы отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городу Кургану
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Курганской области
майор внутренней службы Малыхин Д.А.



«29» декабря 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

директор Исорадченко В.П.
(должность, фамилия, инициалы)



« ____ » _____ 2017 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору