



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура Курганской области

Прокуратура г. Кургана

ул. Климова, 63, г. Курган, 640000

31.01.2017 № 07-05/17

Директору ГБУ «Курганский
детский дом»

Скородумову В.П.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой города 23.01.2017 совместно с ОНД по г. Кургану УНД ГУ МЧС России по Курганской области проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в деятельности ГБУ «Курганский детский дом», расположенного по адресу: пр. Конституции, 44, г. Курган. По результатам проверки выявлены нарушения требований указанного законодательства.

Исходя из ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также осуществлять непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Исходя из положений ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124 -ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной политики в интересах детей являются, в том числе и осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений.

Между тем, в ходе проверки, проведенной 23.01.2017, установлено, что в нарушение ч.7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в здании социального учреждения система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала с дублированием этого сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.

В нарушение п.п. 31, 51, 53 приложения к приказу МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» специальная программа обучения мерам пожарной безопасности не согласована с территориальными органами государственного пожарного надзора.

Указанные нарушения влекут неисполнение требований законодательства в сфере пожарной безопасности и требуют принятия неотложных мер к исправлению сложившейся ситуации.

Подобные нарушения стали возможными по причине ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей заместителем директора Зыряновой М.А., отсутствия должного контроля и принижения требовательности к подчиненным сотрудникам с Вашей стороны.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

т р е б у ю:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города Кургана и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений, причин и условий им способствующих, недопущению впредь.
2. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора Зыряновой М.А.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру города в месячный срок.

Заместитель прокурора города
советник юстиции



А.В. Усольцев