

1. Программа обучения пожарно-техническому минимуму работников ГБУ «Курганский детский дом» согласована 09.02.2017г. решением № 245-2-6-14/4 от 09.02.2017г. главного государственного инспектора города Кургана по пожарному надзору А.В. Сычевой
2. По организации передачи сигнала по радиоканалу на пульт ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области» ведется следующая работа:
 - в 2016 году был направлен запрос в ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области» о возможности подключения оборудования, установленного на объекте к пультовому оборудованию отряда;
 - получен ответ о необходимости предоставить пакет документов на оборудование для определения возможности подключения к ПАК ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области»;
 - январь 2017 года направлена информация об имеющихся документах на оборудование, установленное на объекте;
 - февраль 2017г. получен ответ ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области» о необходимости предусмотреть установку оборудования, отвечающего ГОСТ Р 56935-2016 и сопрягающегося с программно-аппаратным комплексом системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров, установленного в ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области»;
 - подготовлено письмо в обслуживающую систему АПС организацию ЧОО «Витязь-СТАВР» о необходимости замены оборудования (исх№__от____).
 - подготовлен повторный запрос в ФГКУ «7 ОФПС по Курганской области» с просьбой дать разъяснения по подключению к радиоканалу.